



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Bústia C-2 - Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.	Núm. Butlletí : 923361
Adreça : ASTURIES,9	N. Registre : 090061749
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	Data Registre : 29/07/2009
Descripció : Aigua Xarxa	Data Inici : 29/07/2009
	Data Finalització : 05/08/2009
Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003	
Població : Caldes de Malavella	Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA
Procedència : 15592 - Font Rambla Recolons	
Data client : 29/07/2009	Hora : 11:03
	* Clor r.II. ppm : 0.6
* Mostra presa : pel propi client	

*Observacions : Clor total in situ (client)= 0.7

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Corr
ANÀLISI CONTROL XARXA					
*	Clor lliure	0.6 mg/l	1	DPD	
*	Olor	<3 Índex de dilució	3		
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3		
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031	
	Terbolesa	0.348 ±0.038 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003	
	Conductivitat Elèctrica	684 ±82 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011	
	PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010	
	Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023	
*	Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
*	Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
* ALTRES DETERMINACIONS					
	Fluor	0.88 ±0.1 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009	
	Arsènic	16 ±2 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006	
	Ferro	30 ±3 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006	

Informe Tècnic : Aquest informe tècnic està fora de l'abast de l'Accreditació. □
De la presa de mostres, del seu transport i del recipient que la contenia, no se'n fa responsable aquest Laboratori. □
Els paràmetres analitzats no compleixen el que marca el R.D.140/2003.