



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.  
Bústia C-2 - Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78  
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



## INFORME DE RESULTATS

<b>Client :</b> PRODAISA	<b>N. Butlletí :</b> 1130393
<b>Adreça :</b> ASTURIES,13-15	<b>N. Registre :</b> 110068755
<b>Població :</b> 17003 GIRONA (GIRONA)	<b>Data Registre :</b> 07/03/2011
<b>Descripció :</b> Aigua de Dipòsit	<b>Data Inici :</b> 08/03/2011
	<b>Data Finalització :</b> 11/03/2011
	<b>Legislació :</b> RD 140/2003
<b>Classificació :</b> Aigua destinada al consum humà	
<b>Població :</b> Aigües Bones	<b>Origen :</b> ZS URBANITZACIO AIGÜES BONES
<b>Procedència :</b> 10124 - Dipòsit vell urbanització Aigües Bones	
<b>Data client :</b> 07/03/2011	<b>Hora :</b> 14:45
	<b>* Clor LL/T ppm :</b> 0.40/0.45
<b>* Mostra presa :</b> pel propi client	

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>* ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT</b>			
* Clor lliure	0.4 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	<0.2 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	647 ±78 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
* Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
* Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració de Membrana
* Recompte de colònies a 22°C	1 UFC en 1ml	100	Sembra en Placa
* Clostridium Perfringens	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
<b>* ALTRES DETERMINACIONS</b>			
Nitrats	37 ±5 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021
Arsènic	<1 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(\*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 11 de Març 2011

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA

Pág. 1 / 1