



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.

Bústia C-2 - Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78

E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.

Núm. Butlletí : 819509

Adreça : ASTURIES,9

N. Registre : 080057999

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Data Registre : 21/10/2008

Descripció : Aigua Xarxa

Data Inici : 21/10/2008

Data Finalització : 23/10/2008

Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003

Població : Caldes de
Malavella

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA

Procedència : 15592 - Font Rambla Recolons

Data client : 20/10/2008

Hora : 17:00

* Clor r.II. ppm : 0.8

* Mostra presa : pel propi client

Ac	Determinació	Resultat ± Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Com
	Fluor	1.1 ± 0.1 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009	
	Arsènic	14.2 ± 1.4 µg/l	10	PNT-MET-MTD-005	

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 24 d'Octubre 2008

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA