

\* 100067857 \*



Còpia en data 22/12/2010

## INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES N. Butlletí : 1029560

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua de Dipòsit

**N. Registre : 100067857**

Data Registre : 14/12/2010

Data Inici : 14/12/2010

Data Finalització : 21/12/2010

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Caldes de Malavella

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA

Procedència : 8929 - Dipòsit Caldes de Malavella

Data client : 13/12/2010

Hora : 17:15

\* Clor LL/T ppm : 0.7/0.8

\* Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT</b>			
* Clor lliure	0.7 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	0.529 ±0.058 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	716 ±86 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.9 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
* Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
* Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració de Membrana
* Recompte de colònies a 22°C	0 UFC en 1ml	100	Sembra en Placa
* Clostridium Perfringens	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
<b>* ALTRES DETERMINACIONS</b>			
Arsènic	5.5 ±0.7 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006
Ferro	<20 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006
Fluor	1.3 ±0.2 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009

**\* 100067857 \***



Còpia en data 22/12/2010

## INFORME DE RESULTATS

**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 1029560

**N. Registre : 100067857**

**Legislació :** RD 140/2003

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Població :** Caldes de  
Malavella

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.  
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.  
(\* ) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 22 de Desembre 2010

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA