

120071870



Còpia en data 23/01/2012

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES N. Butlletí : 1233697

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua de Dipòsit

N. Registre : 120071870

Data Registre : 09/01/2012

Data Inici : 10/01/2012

Data Finalització : 17/01/2012

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Caldes de Malavella

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA

Procedència : 8930 - Dipòsit Llac del Cigne

Data client : 09/01/2012

Hora : 09:30

* Clor LL/T ppm : 0.50/0.65

* Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
* ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT			
* Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	<0.2 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	726 ±87 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	8.0 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
* Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
* Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració de Membrana
* Recompte de colònies a 22°C	0 UFC en 1ml	100	Sembra en Placa
* Clostridium Perfringens	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
* ALTRES DETERMINACIONS			
Fluor	1.2 ±0.1 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009
Arsènic	6.4 ±0.8 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006
Ferro	<20 µg/l	200	PNT-MET-MTD-005

120071870



Còpia en data 23/01/2012

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES **N. Butlletí :** 1233697

N. Registre : 120071870

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Caldes de
Malavella

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

MONTFULLÀ 23 de Gener 2012

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA