



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.

Bústia C-2 - Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78

E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.

Núm. Butlletí : 923051

Adreça : ASTURIES,9

N. Registre : 090061362

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Data Registre : 07/07/2009

Descripció : Aigua Xarxa

Data Inici : 07/07/2009

Data Finalització : 16/07/2009

Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003

Població : Caldes de
Malavella

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA

Procedència : 15592 - Font Rambla Recolons

Data client : 06/07/2009

Hora : 16:15

* Clor r.II. ppm : 0.4

* Mostra presa : pel propi client

*Observacions : Clor total in situ = 0.5

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Corr
ANÀLISI CONTROL XARXA					
*	Clor lliure	0.4 mg/l	1	DPD	
*	Olor	<3 Índex de dilució	3		
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3		
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031	
	Terbolesa	0.261 ±0.029 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003	
	Conductivitat Elèctrica	797 ±96 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011	
	PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010	
	Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023	
*	Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
*	Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
* ALTRES DETERMINACIONS					
	Ferro	21 ±2 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006	
	Arsènic	44 ±4 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006	
	Fluor	2.4 ±0.3 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009	

Informe Tècnic :

Aquest informe tècnic està fora de l'abast de l'Acreditació. □

De la presa de mostres, del seu transport i del recipient que la contenia, no se'n fa responsable aquest Laboratori. □

Els paràmetres analitzats no compleixen el que marca el R.D.140/2003.



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Bústia C-2 - Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.

Núm. Butlletí : 923051

N. Registre : 090061362

Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003

Població : Caldes de
Malavella

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
(*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 16 de Juliol 2009

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA