

\*090059658\*



## INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.  
Adreça : ASTURIES,9  
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)  
Descripció : Aigua Tractada.

Núm. Butlletí : 921248

**N. Registre : 090059658**

Data Registre : 03/03/2009

Data Inici : 03/03/2009

Data Finalització : 06/03/2009

Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003

Població : Caldes de Malavella

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA

Procedència : 8929 - Dipòsit Caldes de Malavella

Data client : 02/03/2009

Hora : 16:22

\* Clor r.II. ppm : 0.6

\* Mostra presa : pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Com
	<b>ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT</b>				
*	Clor lliure	0.6 mg/l	1	DPD	
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031	
	Terbolesa	0.244 ±0.027 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003	
	Conductivitat Elèctrica	706 ±85 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011	
	PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010	
	Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023	
*	Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
*	Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració de Membrana	
*	Recompte de colònies a 22°C	0 UFC en 1ml	100	Sembra en Placa	
*	Clostridium Perfringens	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
*	<b>ALTRES DETERMINACIONS</b>				
	Fluor	1.08 ±0.1 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009	
	Ferro	22 ±2 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006	
	Arsènic	6.5 ±1 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006	

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(\* Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 09 de Març 2009

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA