



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Bústia C-2 - Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.	Núm. Butlletí : 924819
Adreça : ASTURIES,9	N. Registre : 090063164
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	Data Registre : 17/11/2009
Descripció : Aigua Xarxa	Data Inici : 17/11/2009
	Data Finalització : 26/11/2009
	Legislació : RD 140/2003
Classificació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003	
Població : Caldes de Malavella	Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA
Procedència : 15592 - Font Rambla Recolons	
Data client : 16/11/2009	Hora : 16:35
	* Clor LL/T ppm : 0.50
* Mostra presa : pel propi client	

*Observacions : CLOR TOTAL: 0.60ppm

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Corr
	ANÀLISI CONTROL XARXA				
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD	
*	Olor	<3 Índex de dilució	3		
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3		
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031	
	Terbolesa	0.407 ±0.045 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003	
	Conductivitat Elèctrica	796 ±96 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011	
	PH	7.9 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010	
	Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023	
*	Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
*	Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana	
	ALTRES DETERMINACIONS				
	Arsènic	34.7 ±4.9 µg/l	10	PNT-MET-MTD-005	
	Fluor	2.3 ±0.3 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009	
	Ferro	43 ±5 µg/l	200	PNT-MET-MTD-005	



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Bústia C-2 - Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.

Núm. Butlletí : 924819

N. Registre : 090063164

Legislació : RD 140/2003

Classificació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003

Població : Caldes de
Malavella

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 27 de Novembre 2009

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA