

\*080056049\*



## INFORME DE RESULTATS

<b>Client :</b> PRODAISA	<b>Núm. Butlletí :</b> 817584
<b>Adreça :</b> ASTURIES,13-15	<b>N. Registre :</b> 080056049
<b>Població :</b> 17003 GIRONA (GIRONA)	<b>Data Registre :</b> 04/06/2008
<b>Descripció :</b> Aigua de Pou	<b>Data Inici :</b> 09/06/2008
	<b>Data Finalització :</b> 09/06/2008
<b>Legislació :</b> AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003	
<b>Població :</b> Caldes de Malavella	
<b>Procedència :</b> Can Solà Gros II	
<b>Data client :</b> 03/06/2008	<b>Hora :</b> 15:50
<b>* Mostra presa :</b> pel propi client	

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Com
Arsènic	4.9 ±0.5 µg/l	10	PNT-MET-MTD-005	

L'informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.  
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.  
(\* Les determinacions marcades no estan acreditades.

MONTFULLÀ 11 de Juny 2008

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA