

090060449



INFORME DE RESULTATS

Client : PRODAISA
Adreça : ASTURIES,13-15
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)
Descripció : Aigua Xarxa

Núm. Butlletí : 921994

N. Registre : 090060449

Data Registre : 04/05/2009

Data Inici : 04/05/2009

Data Finalització : 06/05/2009

Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003

Població : Caldes de
Malavella

Procedència : Xarxa- Can Solà Gros-II

Data client : 04/05/2009

Hora : 12:45

* Clor r.II. ppm : 0.40

* Mostra presa : pel propi client

| Ac Determinació | Resultat:Incertesa | Valor Paramètric | Mètodes Analítics | Com. |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------|
| ANÀLISI CONTROL XARXA | | | | |
| * Clor lliure | 0.4 mg/l | 1 | DPD | |
| * Olor | <3 Índex de dilució | 3 | | |
| * Sabor | <3 Índex de dilució | 3 | | |
| * Color | <5.0 mg/l | 15 | PNT-QUI-MTD-031 | |
| Terbolesa | <0.2 UNF | 5 | PNT-TRA-MTD-003 | |
| Conductivitat Elèctrica | 806 ±97 µS/cm a 20°C | 2500 | PNT-QUI-MTD-011 | |
| PH | 7.7 ±0.1 unitats de PH | 6.5 - 9.5 | PNT-QUI-MTD-010 | |
| Amoníac | <0.2 mg/l | 0.5 | PNT-QUI-MTD-023 | |
| * Coliforms Totals | 0 UFC en 100ml | 0 | Filtració en Membrana | |
| * Escherichia Coli | 0 UFC en 100ml | 0 | Filtració en Membrana | |
| * ALTRES DETERMINACIONS | | | | |
| Arsènic | 3.6 ±0.6 µg/l | 10 | PNT-MET-MTD-006 | |

Informe Tècnic : Aquest informe tècnic està fora de l'abast de l'Acreditació.
De la presa de mostres, del seu transport i del recipient que la contenia, no se'n fa responsable aquest Laboratori.
Els paràmetres analitzats compleixen el que marca el R.D.140/2003.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
(* Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 07 de Maig 2009

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA