



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.  
Bústia C-2 - Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78  
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



## INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES N. Butlletí : 1130398

Adreça : ASTURIÉS,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua Xarxa

**N. Registre : 110068784**

Data Registre : 09/03/2011

Data Inici : 09/03/2011

Data Finalització : 10/03/2011

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Can Solà Gros II

Origen : ZS URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS II

Procedència : 25821 - Zona Esportiva - Masia

Data client : 09/03/2011

Hora : 09:12

\* Clor LL/T ppm : 0.45/0.50

\* Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat:Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>* ANÀLISI CONTROL XARXA</b>			
* Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	0.240 ±0.026 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	687 ±82 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	8.3 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
* Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
* Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
<b>* ALTRES DETERMINACIONS</b>			
Arsènic	4.9 ±0.6 µg/l	10	PNT-MET-MTD-006

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(\*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 11 de Març 2011

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA