



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Bústia C-2 - Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.

Núm. Butlletí : 1028889

Adreça : ASTURIES,9

N. Registre : 100067267

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Data Registre : 08/11/2010

Descripció : Aigua de Dipòsit

Data Inici : 09/11/2010

Data Finalització : 11/11/2010

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Can Solà Gros I

Procedència : Can Solà Gros I (Dipòsit)

Data client : 08/11/2010

Hora : 15:00

* Clor LL/T ppm : 0.70/0.70

* Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT			
* Clor lliure	0.7 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	<0.2 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	718 ±86 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.6 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoníac	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
* Coliforms Totals	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana
* Escherichia Coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració de Membrana
* Recompte de colònies a 22°C	0 UFC en 1ml	100	Sembra en Placa
* Clostridium Perfringens	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 11 de Novembre 2010

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA