



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Bústia C-2 - Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - U.T.E.	Núm. Butlletí : 819569
Adreça : ASTURIES,9	N. Registre : 080058087
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	Data Registre : 28/10/2008
Descripció : Aigua Xarxa	Data Inici : 28/10/2008
	Data Finalització : 30/10/2008
Legislació : AIGUA POTABLE - VALORS PARAMÈTRICS SEGONS RD140/2003	
Població : Caldes de Malavella	Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA
Procedència : Sortida dipòsit	
Data client : 28/10/2008	Hora : 10:00
	* Clor r.II. ppm : 0.6
* Mostra presa : pel propi client	

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics	Com
Ferro	61 ±5 µg/l	200	PNT-MET-MTD-005	
Arsènic	10.6 ±1.1 µg/l	10	PNT-MET-MTD-005	
Fluor	1.4 ±0.1 mg/l	1.5	PNT-QUI-MTD-009	

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
(* Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218))

MONTFULLÀ 31 d'Octubre 2008

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA