



LABORATORI AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.  
Bústia C-2 - Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
Tel. 972 44 00 67 - Fax 972 44 24 78  
E-mail: laboratori@aiguesdegirsst.com



## INFORME DE RESULTATS

**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES **N. Butlletí :** 1129769

**Adreça :** ASTURIES,9

**N. Registre :** 110068141

**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**Data Registre :** 10/01/2011

**Descripció :** Aigua Xarxa

**Data Inici :** 10/01/2011

**Data Finalització :** 10/01/2011

**Legislació :** RD 140/2003

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Població :** Urb Tourist Club

**Origen :** ZS URBANITZACIÓ TOURIST CLUB

**Procedència :** 25820 - Armari-escomesa davant depuradora

**Data client :** 10/01/2011

**Hora :** 16:45

\* Clor LL/T ppm : 0.40/0.50

\* Mostra presa : pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
	Nitrats	50 ±7 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

(\*) Mètode/Determinació no contemplat a l'abast acreditat per ENAC (núm.561/LE1218)

MONTFULLÀ 11 de Gener 2011

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA