



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

INFORME DE RESULTATS

16094444



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 1656123

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua Xarxa

N. Registre : 16094444

Data Registre : 07/11/2016

Data Inici : 07/11/2016

Data Finalització : 07/11/2016

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Urb Tourist Club

Origen : ZS URBANITZACIÓ TOURIST CLUB

Procedència : 58985 - Armari-escomesa davant depuradora

Expedient : 16091953

Data client : 07/11/2016

Hora : 08:25

Clor LL/T client : 0.50/0.73

Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
Nitrats	58 ±8 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 07 de Novembre 2016

Cap de Laboratori

LABORATORI