



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

INFORME DE RESULTATS

20106460



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2068467

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Registre : 20106460

Data Registre : 04/08/2020

Data Inici : 04/08/2020

Data Finalització : 05/08/2020

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua de Dipòsit

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Caldes de Malavella

Origen : ZS CALDES DE MALAVELLA NUCLI - URBANITZACIÓ LLAC DEL CIGNE I- URBANITZACIÓ CAN SOLÀ FASE II

Procedència : 58987 - Can Solà Gros II (Dipòsit)


Data client : 04/08/2020

Hora : 08:50

Clor LL/T client : 0.2/0.23

Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL DIPÒSIT SECUNDARI			
* Clor lliure	0.2 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	0.203 ±0.039 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	466 ±56 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.6 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoni	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

INFORME DE RESULTATS

20106460



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES **N. Butlletí :** 2068467

N. Registre : 20106460

Dades de la mostra aportades pel client

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Caldes de
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 07 d'Agost 2020

Cap de Laboratori

LABORATORI