

25125053

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES	N. Butlletí : 2587491
Adreça : ASTURIES,9	N. Registre : 25125053
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	Recepció mostra : 07/10/2025
	Data Inici : 09/10/2025
	Data Finalització : 17/10/2025
Dades de la mostra aportades pel client	
Descripció : Aigua Xarxa	Legislació : RD 3/2023
Mostra : Aigües de consum humà	
Població : Caldes de Malavella	Origen : ZS URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS I
Procedència : 91106 - Font parc infantil Can Solà Gros I	
Data presa : 07/10/2025	Hora : 11:00
	Clor LL/T "in situ" : 0.70/0.80
Mostra presa : (*)pel propi client	

Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
Caracterització de les aigües			
Calci	127 mg/l	-/100	PNT-MET-MTD-007
Duresa	397.7 mg CaCO3/L	-/500	PNT-MET-MTD-007
Magnesi	19 mg/l	-/30	PNT-MET-MTD-007
Potasi	1 ±0.3 mg/l	-/10	segons acreditació 846/LE1671

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 20 d'Octubre 2025

Cap de Laboratori

LABORATORI