

24120612
INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Butlletí : 2482993

N. Registre : 24120612

Data Registre : 03/09/2024

Data Inici : 03/09/2024

Data Finalització : 06/09/2024

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de Malavella

Procedència : 32728 - Carrer Roure de Can Roig

Data presa : 03/09/2024

Mostra presa : (*)pel propi client

Origen : ZS URBANITZACIO AIGÜES BONES

Hora : 09:30

Clor LL/T "in situ" : 0.50/0.57

Legislació : RD 3/2023

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL XARXA			
* Clor lliure	0.5 mg/l	1.0	DPD
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte de colonies a 22°C	<1 UFC/1ml	Sense canvis anòmals	ISO 6222:1999
* Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
* Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
* Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
PH	7.3 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Conductivitat Elèctrica	573 ±69 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
Terbolesa	0.210 ±0.063 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Laboratori

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24120612

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES **N. Butlletí :** 2482993

N. Registre : 24120612

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Caldes de
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 12 de Setembre 2024

Cap de Laboratori

LABORATORI