

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24120616

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES	N. Butlletí : 2482902
Adreça : ASTURIES,9	N. Registre : 24120616
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	Data Registre : 03/09/2024
	Data Inici : 04/09/2024
	Data Finalització : 04/09/2024
Dades de la mostra aportades pel client	
Descripció : Aigua Xarxa	Legislació : RD 3/2023
Mostra : Aigües de consum humà	
Població : Caldes de Malavella	Origen : ZS URBANITZACIO AIGÜES BONES
Procedència : 32728 - Carrer Roure de Can Roig	
Data presa : 03/09/2024	Hora : 09:30
	Clor LL/T "in situ" : 0.50/0.57
Mostra presa : (*)pel propi client	

Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
Caracterització de les aigües			
Calci	68 mg/l	-/100	PNT-MET-MTD-007
Duresa	219.7 mg CaCO3/L	-/500	PNT-MET-MTD-007
Magnesi	12 mg/l	-/30	PNT-MET-MTD-007
Potasi	3 mg/l	-/10	PNT-MET-MTD-007

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 05 de Setembre 2024

Cap de Laboratori

LABORATORI