



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*21110664\*



## INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2172749

**Adreça :** ASTURIES,9

**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**N. Registre :** 21110664

**Data Registre :** 02/11/2021

**Data Inici :** 02/11/2021

**Data Finalització :** 05/11/2021

### Dades de la mostra aportades pel client

**Descripció :** Aigua de Dipòsit

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Legislació :** RD 140/2003

**Població :** Caldes de  
Malavella

**Origen :** ZS URBANITZACIO AIGÜES BONES

**Procedència :** 171366 - DIPOSIT NOU URB. AIGÜES BONES


**Data client :** 02/11/2021

**Hora :** 09:00

**Clor LL/T client :** 0.52/0.54

**Mostra presa :** pel propi client

| Ac Determinació                     | Resultat±Incertesa     | Valor Paramètric | Mètodes Analítics |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT</b> |                        |                  |                   |
| * Clor lliure                       | 0.5 mg/l               | 1                | DPD               |
| * Olor                              | <3 Índex de dilució    | 3                |                   |
| * Sabor                             | <3 Índex de dilució    | 3                |                   |
| * Color                             | <5.0 mg/l              | 15               | PNT-QUI-MTD-031   |
| Terbolesa                           | <0.2 UNF               | 1                | PNT-TRA-MTD-003   |
| Conductivitat Elèctrica             | 572 ±69 µS/cm a 20°C   | 2500             | PNT-QUI-MTD-011   |
| PH                                  | 7.4 ±0.1 unitats de PH | 6.5 - 9.5        | PNT-QUI-MTD-010   |
| Amoni                               | <0.15 mg/l             | 0.5              | PNT-QUI-MTD-023   |
| Recompte de Coliforms Totals        | 0 NMP/100ml            | 0                | ISO 9308-2        |
| Recompte d'Escherichia coli         | 0 NMP/100ml            | 0                | ISO 9308-2        |
| Recompte de colònies a 22°C         | <1 UFC/1ml             | 100              | ISO 6222          |
| Recompte de Clostridium perfringens | 0 UFC/100ml            | 0                | ISO 14189         |



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*21110664\*



## INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2172749

**N. Registre : 21110664**

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Classificació :** Aigua destinada al consum humà

**Legislació :** RD 140/2003

**Població :** Caldes de  
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 05 de Novembre 2021

Cap de Laboratori

LABORATORI