

Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

22112917

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESSES **N. Butlletí :** 2275048

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Registre : 22112917

Data Registre : 02/08/2022

Data Inici : 02/08/2022

Data Finalització : 04/08/2022

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de
Malavella

Origen : ZS URBANITZACIÓ TOURIST CLUB

Procedència : 58985 - Armari-escomesa davant depuradora


Data presa : 02/08/2022

Hora : 09:00

Clor LL/T "in situ" : 0.55/0.57

Mostra presa : (*)pel propi client.

| Ac Determinació | Resultat±Incertesa | Valor Paramètric | Mètodes Analítics |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| ANÀLISI CONTROL XARXA | | | |
| * Clor lliure | 0.6 mg/l | 1 | DPD |
| * Olor | <3 Índex de dilució | 3 | |
| * Sabor | <3 Índex de dilució | 3 | |
| * Color | <5.0 mg/l | 15 | PNT-QUI-MTD-031 |
| Terbolesa | 0.298 ±0.089 UNF | 5 | PNT-TRA-MTD-003 |
| Conductivitat Elèctrica | 563 ±68 µS/cm a 20°C | 2500 | PNT-QUI-MTD-011 |
| PH | 8.1 ±0.1 unitats de PH | 6.5 - 9.5 | PNT-QUI-MTD-010 |
| Amoni | <0.15 mg/l | 0.5 | PNT-QUI-MTD-023 |
| Recompte de Coliforms Totals | 0 NMP/100ml | 0 | ISO 9308-2:2012 |
| Recompte d'Escherichia coli | 0 NMP/100ml | 0 | ISO 9308-2:2012 |
| * ALTRES DETERMINACIONS | | | |
| Nitrats | 19.8 ±1.6 mg/l | 50 | PNT-QUI-MTD-049 |



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

22112917

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2275048

N. Registre : 22112917

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 05 d'Agost 2022

Cap de Laboratori

LABORATORI