



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*22113205\*

## INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2275322

**Adreça :** ASTURIES,9

**Població :** 17003 GIRONA (GIRONA)

**N. Registre :** 22113205

**Data Registre :** 06/09/2022

**Data Inici :** 06/09/2022

**Data Finalització :** 07/09/2022

### Dades de la mostra aportades pel client

**Descripció :** Aigua Xarxa

**Mostra :** Aigües de consum humà

**Població :** Caldes de  
Malavella

**Origen :** ZS PGA GOLF CALDES

**Procedència :** 308438 - XARXA PGA GOLF CALDES

**Data presa :** 06/09/2022

**Hora :** 11:00

**Clor LL/T "in situ" :** 0.48/0.58

**Mostra presa :** (\*)pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
<b>ANÀLISI CONTROL XARXA</b>			
* Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	818 ±98 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.4 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.  
Bústia C-2 de Montfullà  
17162 Bescanó  
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

\*22113205\*

## INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (\*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



**Client :** PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2275322

**N. Registre : 22113205**

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Mostra :** Aigües de consum humà

**Població :** Caldes de  
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 08 de Setembre 2022

Cap de Laboratori

LABORATORI